

ประวัติการซ่อม/บำรุงรักษา

ฟอร์มบันทึก/แก้ไขประวัติบำรุงรักษา - PM		PM	Print ประวัติ PM-CAL	รายละเอียดครุภัณฑ์	
ID CODE :		โทรศัพทไรสำ		ID : 13297	
ครุภัณฑ์ :		โทรศัพทไรสำ			
เลขครุภัณฑ์ :		5805-001-0002/180			
วันดำเนินการ	Report No.	ผู้ดำเนินการ	PM ครึ่งต่อไป	ค่า Err / หมายเหตุ	ค่าใช้จ่าย PM
25-มี.ค.-57		ปรีชา		รับเครื่องมา	
		ปรีชา	01-มี.ค.-59	ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามแผน	
		ปรีชา	01-มี.ค.-61	ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามแผน	
		ปรีชา	01-มี.ค.-63	ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามแผน	
*					

ฟอร์มบันทึก/แก้ไขประวัติบำรุงรักษา - PM		PM	Print ประวัติ PM-CAL	รายละเอียดครุภัณฑ์	
ID CODE :		ตู้สาขาโทรศัพทที่อาคารใหม่/12944		ID : 12944	
ครุภัณฑ์ :		ตู้สาขาโทรศัพทที่อาคารใหม่/12944			
เลขครุภัณฑ์ :		5808-0901-001/2			
วันดำเนินการ	Report No.	ผู้ดำเนินการ	PM ครึ่งต่อไป	ค่า Err / หมายเหตุ	ค่าใช้จ่าย PM
14-ก.ย.-60		ปรีชา		รับเครื่องมา	
		ปรีชา	01-ก.ย.-62	ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองไฟขนาด12/5.5*8 ตามแผน	
12-มี.ย.-63		ป	01-มี.ย.-65	รับแบตเตอรี่	2,720.00
30-มี.ย.-63		ป		หมายเลข1126 ท้องที่หลายไม่มีสัญญาณ ได้ย้ายสายที่จุดต่อ มีความชื้นในกล่อง	
04-ก.ค.-63		ป	01-ก.ค.-65	เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อน	
19-ค.ค.-63		ป		อาการหมายเลข 2212 2214 ห้อง lab ชั้น 2 ไม่มี ส.จากบอร์ดได้ปิดและเปิดใหม่ ส. มาปรกติ	
25-พ.ค.-65				อาการโทรเข้า395234แล้วตัดสาย 395238	
03-เม.ย.-66		น		มีฟ้าผ่าที่อื่น สายภายในไม่มีสัญญาณ 5805-0901-0001/2	
		ป	01-ก.ค.-67	ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองไฟขนาด12/5.5*8 ตามแผน	
05-เม.ย.-66		น		บ.เสนอราคามา ดำริการ	6,500.00
06-เม.ย.-66				ค่าสำรองอุปกรณ์ตู้สาขา	15,000.00
06-เม.ย.-66				ค่าบริการการเข้า on site	10,000.00
06-เม.ย.-66		น	01-เม.ย.-68	เปลี่ยนแบตเตอรี่ 8 ก้อน	8,000.00
		ป	01-เม.ย.-70	ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามแผน2ปี 12/5.5*8	
*					